



**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНЭНЕРГО РОССИИ)**

Департамент развития  
электроэнергетики

ул. Щепкина, д.42, стр.1, стр. 2  
г. Москва, РФ, ГСП-6, 107996

Телефон: 631-95-36 Факс: 631-90-75

от 05.10.2011 № 09-2160  
на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**О нормативе технологических  
потерь электроэнергии**

ОАО «СГ-Транс»

ул. Димитрова, д. 140,  
г. Воронеж, 394028

Воронежская база  
сжиженного газа

вх. № 276  
от 17 10 2011 г.

Департамент развития электроэнергетики сообщает, что приказом Минэнерго России от 28 сентября 2011 г. № 427 утверждены нормативы технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО «СГ-Транс» на 2012 год.

Выписка из приказа с приложением утвержденных нормативов, заверенная печатью Минэнерго России, прилагается.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Директор Департамента

В.В. Никонов



**Министерство энергетики  
Российской Федерации**  
(Минэнерго России)

**П Р И К А З**

28 сентября 2011 г.

№ 427

Москва

**Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2012 год**

В соответствии с пунктом 4.5.4 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400, и пунктом 22 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109, п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2012 год.

Заместитель Министра



А.Н. Шишкин

УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом Минэнерго России  
от «28» «03» 2011 г. № 427



**НОРМАТИВЫ**  
**технологических потерь электроэнергии при ее передаче по**  
**электрическим сетям на 2012 год**

№ п/п	Организация (организационно-правовая форма; наименование; местонахождение)	Отпуск электрической энергии в сеть, тыс.кВт.ч	Нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2012 год, % от отпуска электрической энергии в сеть
6	ОАО «СГ-Транс» г. Воронеж	116,087	5,24